

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Infos

#### Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

---

### Anreise

#### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 10 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

#### Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

### Eingang

Drehflügeltür

automatische  
glas schiebe-  
türe .

#### Merkmale:

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

---

### Rezeption

#### Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

---

## Gästezimmer

### Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: Ja

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: Ja

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: Ja

### Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja

### Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

### Betthöhe:

Das Bett ist 50 cm hoch.

### Weitere Ausstattungselemente:

Es sind weitere Ausstattungselemente an der Rezeption erhältlich: Ja

### Sanitärbereich:

Es existiert ein rollstuhltauglicher Duschplatz: Ja

Es existiert ein beidseitig anfahrbares WC: Ja

### Duschsitz:

Der Duschsitz ist 41 cm hoch.

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.


Wir beschäftigen selber Menschen mit Behinderungen.

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Rezeption:



*Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich*

**Hinweis:** Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



### Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage*

**Hinweis:** Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.



### Leitsystem

*Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem*

**Hinweis:** ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

